

ООО "РегионГазСервис "

Монтажный пр-д стр.16 офис 6

Акт № 7-2021

обследования дымовых и вентиляционных каналов от газовых приборов.

г.Воронеж

" 16 " января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО "РегионГазСервис "

Специалист по проверке в/к

Федотов Т. В.

и ООО УК "ЖИЛДОМСЕРВИС "

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в

пер. Павловский, 64А

с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания и вентиляции помещений в соответствии с правилами "Госпожтехнадзора" и временными техническими условиями на перевод отопительных и отопительно-варочных печей на газовое топливо МКХ РСФСР дымоходы и вентканалы проверялись приборным способом (термоанемометр) на наличие тяги и задымлением на предмет обособленности и плотности каналов.

Выявленные неисправности (дефекты)

Номер помещения	Вентканалы	Примечание

Заключение:

На момент проверки во всех проверяемых  
квартирах вентканалами исправны и пригодны  
для домашней автоматизации

