

ООО "РегионГазСервис "

Монтажный пр-д стр.16 офис 6

Акт № 13-2021

обследования дымовых и вентиляционных каналов от газовых приборов.

г.Воронеж

" 20 " января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО "РегионГазСервис "

Специалист по проверке в/к

Федотов Т. В

и ООО УК "ЖИЛДОМСЕРВИС "

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в

ул. Зубовского, 17/1

с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания и вентиляции помещений в соответствии с правилами "Госпжтехнадзора" и временными техническими условиями на перевод отопительных и отопительно-варочных печей на газовое топливо МКХ РСФСР дымоходы и вентканалы проверялись приборным способом (термоанемометр) на наличие тяги и задымлением на предмет обособленности и плотности каналов.

#### Выявленные неисправности (дефекты)

Номер помещения	Вентканалы	Примечание

Заключение:

Во всех проверенных квартирах на месте  
работы вентканалов исправны и пригодны  
для дальнейшей эксплуатации

№ помещений (квартир)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240

Условные обозначения

X - проверено 24

O - нет дома 78

H - не пустил 8

А

Подпись

Чернов И.В. ФИО

Акт зарегистрирован



Директор

К.К. Колосов