

ООО "РегионГазСервис"

Монтажный пр-д стр.16 офис 6

Акт № 17-2021

обследования дымовых и вентиляционных каналов от газовых приборов:

г. Воронеж

" 23 " января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО "РегионГазСервис"

Специалист по проверке в/к Федотов И. В.

и ООО УК "ЖИЛДОМСЕРВИС"

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в:

ул. Урюковского, 5

с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания и вентиляции помещений в соответствии с правилами "Госпожтехнадзора" и временными техническими условиями на перевод отопительных и отопительно-варочных печей на газовое топливо МКХ РСФСР дымоходы и вентканалы проверялись приборным способом (термоанемометр) на наличие тяги и задымлением на предмет обособленности и плотности каналов.

Выявленные неисправности (дефекты)

Номер помещения	Вентканалы	Примечание

Заключение:

На основании проверки в/к в многоквартирном здании выявлены неисправности и устранены для дальнейшего безопасного использования

