

ООО "РегионГазСервис"

Монтажный пр-д стр.16 офис 6

Акт № 18-2021

обследования дымовых и вентиляционных каналов от газовых приборов.

г.Воронеж

"24" января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО "РегионГазСервис"

Специалист по проверке в/к

Тедомов Т.В.

и ООО УК "ЖИЛДОМСЕРВИС"

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в

ул. Урицкого, 9

с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания и вентиляции помещений в соответствии с правилами "Госпожтехнадзора" и временными техническими условиями на перевод отопительных и отопительно-варочных печей на газовое топливо МКХ РСФСР дымоходы и вентканалы проверялись приборным способом (термоанемометр) на наличие тяги и задымлением на предмет обособленности и плотности каналов.

Выявленные неисправности (дефекты)

Номер помещения	Вентканалы	Примечание

Заключение:

На момент проверки во всех обследованных квартирах вентканалов исправны и соответствуют для дальнейшей эксплуатации

№ помещений (квартир)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X	X	O	X	O	X	O	O	O	O	O	X	O	X	O
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
X	X	O	O	O	X	X	X	O	O	O	O	X	O	O	X
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
X	X	O	O	O	O	X	O	H	X	O	O	X	X	X	O
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
X	O	X	O	X	O	H	O	O	O	X	X	O	X	O	O
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
H	X	O	O	X	O	X	X	O	X	X	O	O	X	O	O
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
O	O	O	X	O	X	O	O	X	O	O	O	O	X	O	X
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
X	X	O	X	X	O	O	O	O	O	X	O	O	X	H	O
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
X	O	O	O	O	O	O	H	X	X	O	O	O	O	O	X
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
X	O	O	X	O	O	O	X	X	X	O	O	O	X	O	O
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
X	O	X	O	X	X	O	X	O	O	O	O	O	O	X	X
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
X	O	X	O	X	X	O	O	O	O	O	O	H	O	O	O
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
X	O	X	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	X	O	O
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
O	O	X	O	O	O	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
O	X	X	O	H	O	O	X	O	X	X	X	H	H	H	
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240

Условные обозначения

X - проверено 80

O - нет дома 133

H - не пустили 10

A

Подпись

Колосов К.К. ФИО

Акт зарегистрирован



Директор

К.К. Колосов