

АКТ № 271

обследования технического состояния дымоходов и вент. каналов  
от газовых приборов (агрегатов)

г. Воронеж

«26» 02 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО Производственная база «ЖКХ»

работчик по проверке д/х и в/х  
Тимошинов А. В. должность, Ф. И. О.

и ООО УК «Жилойсервис»  
наименование жилищно-коммунальной организации

должность, Ф. И. О.

Произвели обследование технического состояния дымоходов от

наименование газовых приборов, агрегатов

и вентиляционных каналов в

т/д №3 по ул. Урюковского  
наименование здания, помещения, адрес

с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений в соответствии с правилами «Госпожтехнадзора и временными техническими условиями на перевод отопительных и отопительно-варочных печей на газовое топливо МКХ РСФСР». Дымоходы и вент. каналы проверялись на проходимость и плотность путем опускания шарового груза и задымлением.

№ квартиры или наименование помещений	Дымоходы		Вент. каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодны (да, нет)	обнаруженные дефекты	пригодны (да, нет)
№ п. № 13, 53, 110 ?		нет	теплоты в	
№ п. № 16, 189 ?			в/х кухни	
Во всех остальных квартирах вентилирование помещений производится к вытяжкам.				

Подпись \_\_\_\_\_ Ф. И. О. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф. И. О. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф. И. О. \_\_\_\_\_

№ квартиры

1	2	X	X	5	X	7	X	X	10	11	12	X	14	15
16	17	18	19	X	X	22	23	24	25	26	27	28	X	30
31	32	33	34	X	36	37	38	39	40	X	X	X	X	45
X	47	48	X	50	51	52	X	54	55	X	57	58	59	60
X	X	63	64	65	66	X	X	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	X	80	81	82	83	84	X	X	87	88	89	X
91	92	X	94	95	96	97	X	99	X	101	102	103	104	X
106	107	X	X	X	111	112	X	X	115	116	117	118	X	120
121	X	123	124	X	126	127	128	129	130	131	X	X	X	135
136	X	X	139	140	X	142	143	144	145	146	X	148	149	150
151	X	153	154	155	X	157	158	159	160	161	162	163	164	X
166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	X	177	X	179	X
181	182	X	184	185	186	X	188	189	190	X	192	X	194	X
196	197	198	199	200	X	202	203	204	X	206	207	208	209	210
X	212	213	X	215	X	217	218	X	X	X	222	223	224	X
X	X	227	229	230	X	232	234							

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

- X – проверено
- – нет дома
- H – не пустили

68  
166

\_\_\_\_\_ Подпись Тимошинов А.В. Ф. И. О.  
 \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Ф. И. О.  
 \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Ф. И. О.

Акт зарегистрирован:



Директор  
Буришев М.А.